



# SNATER

SETTORE TELECOMUNICAZIONI

REGIONE MARCHE

☎ 338 3268268

DA SNATER Marche e RLS TELECOM ITALIA

Gloria Babini, Fabrizio Dubbini

Spett.le Dott.ssa Sonia Fontana  
A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 2

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli  
Ambienti di Lavoro  
c/o Dipartimento di Prevenzione

viale Cristoforo Colombo, 106  
60127 ANCONA  
tel. 071.8705934 - fax 071.870593

**Oggetto: LAVORATORI TELECOM, TECNICI AC, A "RISCHIO ELETTRICO"**

Il Sindacato SNATER delle Marche, sindacato maggiormente rappresentativo in Telecom per la regione Marche, e i relativi RLS **denunciano** :

che per i lavoratori del reparto ex ACE, ex REM, attuale TOF-AC, in particolare per le attività a "rischio elettrico" non vengono rispettate le disposizioni e le procedure previste dalla revisione della Norma CEI 11/27 del 2014 entrata in vigore nel 2015 e recepite dagli art.82 e 83 del Dlgs 81/2008, nonostante le numerose segnalazioni dei nostri RLS.

Il Documento della Valutazione dei Rischi aziendale, (DVR) ha recepito il tutto solo nel 2020, ma il contenuto del DVR e le relative norme di cui sopra non vengono ancora attuate.

In particolare non sono stati definiti i ruoli di "Unità \*Responsabile Impianto", di "Responsabile Impianto", di "preposto alla conduzione dei lavori";

non sono fruibili i "piani lavoro" per le attività a rischio elettrico;

non c'è una procedura automatica che assegni le attività a rischio elettrico a due lavoratori dove previsto, lasciando così prevalere logiche di produttività rispetto a quelle di sicurezza.

Riteniamo che tale situazione espone a rischio la sicurezza dei lavoratori del reparto in questione. Chiediamo pertanto un vostro intervento che possa portare l'azienda al rispetto delle norme.

SNATER MARCHE e relativi RLS Telecom Italia S.p.A., Dubbini Fabrizio, 331.6019496 /  
[fabrizio.dubbini@virgilio.it](mailto:fabrizio.dubbini@virgilio.it) ; Babini Gloria, 348.0481735/ [gloria.babini@gmail.com](mailto:gloria.babini@gmail.com)

Ancona 22 Giugno 2021